

N^o 01-7331-7C0005_A

Wir

We

Nous

BARTEC GmbH,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

attestons sous notre seule responsabilité que le produit

MODEX - Steuer- und Regel-Komponente

MODEX - control unit

Modex - Composants de commande et de régulation

Profibus-Interface – Transmitter in

Profibus-Interface – Transmitter in

Profibus-Interface – Entrée Transmetteur

Profibus Interface – 4 bis 20 mA in passive

Profibus Interface – 4 to 20 mA in passive

Profibus Interface – 4 à 20 mA in passif

Typenbezeichnung : 07-7331-2304/2*
07-7331-2304/3*****

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden **Richtlinien (RL)** entspricht

to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following **directives (D)**

se référant à cette attestation correspond aux dispositions des **directives (D)** suivantes

ATEX-Richtlinie 94/9/EG

ATEX-Directive 94/9/EC

ATEX-Directive 94/9/CE

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

EMC-Directive 2004/108/EC

CEM-Directive 2004/108/CE

und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt

and is in conformity with the following standards or other normative documents

et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous

EN 60079-0:2009

EN 60079-1:2007

EN 60079-7:2007

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

N^o 01-7331-7C0005_A

Kennzeichnung

Marking

Marquage

II 2 G Ex d e IIC Gb

I M2 Ex d e I Mb

**Verfahren der EG-
Baumusterprüfung /
Benannte Stelle**

**Procedure of EC-Type
Examination / Notified
Body**

**Procédure d'examen
CE de type /
Organisme Notifié**

PTB 97 ATEX 1066 U

0102 PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, D

0044

Bad Mergentheim, den 05.09.2013

ppa. Ewald Warmuth
Geschäftsleitung / General Manager