

N° 01-7331-7C0007\_A

Wir

We

Nous

## BARTEC GmbH,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

attestons sous notre seule responsabilité que le produit

### MODEX - Steuer- und Regel-Komponente

### MODEX - control unit

### Modex - Composants de commande et de régulation

Profibus-Interface –  
8 x 4 bis 20 mA out

Profibus-Interface –  
8 x 4 to 20 mA out

Profibus-Interface – 8  
x 4 à 20 mA sortie ana

Profibus-Interface –  
8 x Relais out

Profibus-Interface –  
8 x Relay out

Profibus-Interface –  
8 x Relais sortie contact sec

Typenbezeichnung : 07-7331-2306/1\*\*\*  
07-7331-2308/0\*\*\*

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden **Richtlinien (RL)** entspricht

to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following **directives (D)**

se référant à cette attestation correspond aux dispositions des **directives (D)** suivantes

**ATEX-Richtlinie**  
94/9/EG

**ATEX-Directive**  
94/9/EC

**ATEX-Directive**  
94/9/CE

**EMV-Richtlinie**  
2004/108/EG

**EMC-Directive**  
2004/108/EC

**CEM-Directive**  
2004/108/CE

und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt

and is in conformity with the following standards or other normative documents

et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous

EN 60079-0:2009

EN 60079-1:2007

EN 60079-7:2007

EN 61000-6-4:2007 +  
A1:2011

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007 +  
A1:2011

N<sup>o</sup> 01-7331-7C0007\_A

---


Kennzeichnung	Marking	Marquage
II 2 G Ex d e IIC Gb		
I M2 Ex d e I Mb		
Verfahren der EG- Baumusterprüfung / Benannte Stelle	Procedure of EC-Type Examination / Notified Body	Procédure d'examen CE de type / Organisme Notifié

PTB 97 ATEX 1066 U

0102 PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, D

0044

Bad Mergentheim, den 26.08.2013



ppa. Ewald Warmuth  
Geschäftsleitung / General Manager