

Wir

We

Nous

BARTEC GmbH,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

attestons sous notre seule responsabilité que le produit



**RCU und
 Remote I/O-System
 ANTARES**

**RCU and
 Remote I/O-System
 ANTARES**

**RCU et
 Remote I/O-System
 ANTARES**

Typenbezeichnung : Typ 17-5164-*
Typ 17-5174-*
Typ 17-5184-*

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden **Richtlinien (RL)** entspricht

to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following **directives (D)**

se référant à cette attestation correspond aux dispositions des **directives (D)** suivantes

**ATEX-Richtlinie
 94/9/EG**

**ATEX-Directive
 94/9/EC**

**ATEX-Directive
 94/9/CE**

**EMV-Richtlinie
 2004/108/EG**

**EMC-Directive
 2004/108/EC**

**CEM-Directive
 2004/108/CE**

und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt

and is in conformity with the following standards or other normative documents

et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous

**EN 60079-0:2009
 EN 60079-1 :2007
 EN 60079-7 :2007
 EN 60079-11 :2007**

**EN 61079-31:2009
 EN 61000-6-2:2005**

**EN 55011:2009
 +A1:2010
 EN 61000-6-4:2007
 +A1:2011**

Kennzeichnung

Marking

Marquage

RCU ANTARES

II 2G Ex d e [ib] IIC T4 Gb

**Remote I/O-System
 ANTARES**

II 2(1)G Ex d e [ia IIC/IIB Ga] IIC T4 Gb

**Remote I/O-System
 ANTARES Typ 17-5184-***

II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T100°C Db

Erklärung der Konformität
Declaration of Conformity
Attestation de conformité

N° 11-5184-7C0002

BARTEC

BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Germany

**Verfahren der EG-
Baumusterprüfung /
Benannte Stelle**


**Procedure of EC-
Type Examination /
Notified Body**

**Procédure d'examen
CE de type /
Organisme Notifié**

**PTB 11 ATEX 2009 X
0102 PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, D**

CE 0044

Bad Mergentheim, den 10.06.2014



ppa. Ewald Warmuth
Geschäftsleitung / General Manager