


Nº 21-1100-7C0001_B

| Wir | We | Nous |
|--|--|--|
| BARTEC GmbH, | | |
| erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt | declare under our sole responsibility that the product | attestons sous notre seule responsabilité que le produit |
| Heizsystem PLEXO TCS | Heating system PLEXO TCS | Système de chauffage PLEXO TCS |
| z.B. Typ 27-1100-****/**** | | |
| auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden Richtlinien (RL) entspricht | to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following directives (D) | se référant à cette attestation correspond aux dispositions des directives (D) suivantes |
| ATEX-Richtlinie 2014/34/EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EU | ATEX-Directive 2014/34/EU RoHS-Directive 2011/65/EU | Directive-ATEX 2014/34/UE RoHS-Directive 2011/65/UE |
| und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt | and is in conformity with the following standards or other normative documents | et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous |
| EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-7:2007 EN 62395-1:2006 | | EN 60079-30-1:2007 EN 60079-31:2014 |
| Kennzeichnung | Marking | Marquage |
|  | II 2G Ex e IIC T6,T5, T4, 180°C (T3) Gb II 2D Ex tb III C T80°C, T95°C, T135°C, T180°C Db | |
| Verfahren der EU-Baumusterprüfung / Benannte Stelle | Procedure of EU-Type Examination / Notified Body | Procédure d'examen UE de type / Organisme Notifié |
| BVS 13 ATEX E 040 X 0158, DEKRA EXAM, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, D | | |
| CE 0044 | | |
| Bad Mergentheim, den 20.04.2016 | | |
|  i.V. Tobias Dold Leiter PM EHT | |  i.V. Michael Schulte Leiter GW PZ |