

Nº 11-A1Z0-7C0001

Wir	We	Nous
BARTEC GmbH,		
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt	declare under our sole responsibility that the product	attestons sous notre seule responsabilité que le produit
HART Add-On Modul	HART Add-On Modul	HART Add-On Modul
Typ 17-A1Z0-0005		
auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden Richtlinien (RL) entspricht	to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following directives (D)	se référant à cette attestation correspond aux dispositions des directives (D) suivantes
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU EMV-Richtlinie 2014/30/EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EU WEEE-Richtlinie 2012/19/EU	ATEX-Directive 2014/34/EU EMC-Directive 2014/30/EU RoHS-Directive 2011/65/EU WEEE-Directive 2012/19/EU	Directive-ATEX 2014/34/UE Directive-CEM 2014/30/UE Directive-RoHS 2011/65/UE Directive-WEEE 2012/19/UE
und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt	and is in conformity with the following standards or other normative documents	et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous
	EN 60079-0:2012 + A13:2013 EN 60079-11:2012 EN 55022:2010 EN 55024:2010	EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014 EN 61000-4-2:2009
Kennzeichnung	Marking	Marquage
	II 2G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb -20°C to +50°C	

Nº 11-A1Z0-7C0001

Verfahren der EU-Baumuster-
prüfung / Benannte Stelle

Procedure of EU-Type Examina-
tion / Notified Body


Procédure d'examen UE de type
/ Organisme Notifié

EPS 15 ATEX 1 069 X

2004, Bureau Veritas CPS Germany GmbH, Businesspark A96, 86842 Türkheim

CE 0044

Bad Mergentheim, den 10.10.2016



i.V. Nader Halmuschi
BU Leiter ACS



i.V. Michael Schulte
Leiter GW PZ