

N^o 01-7311-7C0003_A

Wir

We

Nous

BARTEC GmbH,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

attestons sous notre seule responsabilité que le produit

**MODEX - Profibus
LWL Koppler**

**MODEX - Profibus
LWL Coupler**

**MODEX - Profibus
Convertisseur Fibre
optique/cuivre**

Typenbezeichnung : 07-7311-97WP/4**
07-7311-97WP/5****
07-7311-97WP/6******

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden **Richtlinien (RL)** entspricht

to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following **directives (D)**

se référant à cette attestation correspond aux dispositions des **directives (D)** suivantes

**ATEX-Richtlinie
94/9/EG**

**ATEX-Directive
94/9/EC**

**ATEX-Directive
94/9/CE**

**EMV-Richtlinie
2004/108/EG**

**EMC-Directive
2004/108/EC**

**CEM-Directive
2004/108/CE**

und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt

and is in conformity with the following standards or other normative documents

et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous

EN 60079-0:2009

EN 60079-1:2007

EN 60079-7:2012

EN 60079-11:2007

EN 60079-28:2007

EN 61000-6-2:2005

EN 61241-11:2006

EN 61000-6-4:2007 +
A1:2011

EN 61000-6-3:2007 +
A1:2011

Kennzeichnung

Marking

Marquage

**II 2 G Ex d e IIC Gb
I M2 Ex d e I Mb**

N° 01-7311-7C0003_A

Einbau	Fitting	Contenu
Strom-/Spannungsbegrenzer-Modul		
Typ 17-1923-1111/****, Typ 17-1923-1122/**** und Typ 17-1923-1133/****		
II (2) G	[Ex ib Gb] IIC	
II (2) D	[Ex ib Db] IIIC	
 Optische Sendeeinheit		
Typ 17-2114-0002/****		
II 2 G	Ex ib op is IIC T4 Gb	
II 2 D	Ex ib IIIC TX °C Db	
 Optische Empfangseinheit		
Typ 17-2114-0003/****		
II 2 G	Ex ib IIC T4 Gb	
II 2 D	Ex ib IIIC TX °C Db	
 Verfahren der EG- Baumusterprüfung / Benannte Stelle	Procedure of EC-Type Examination / Notified Body	Procédure d'examen CE de type / Organisme Notifié

Gehäuse	Enclosure	Boîtier
PTB 97 ATEX 1068 U 0102 PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, D 0044		

Einbau	Fitting	Contenu
TÜV 99 ATEX 1404 X 0044, TÜV NORD CERT, Am TÜV 1, 30519 Hannover, D		



Bad Mergentheim, den 10.09.2013

ppa. Ewald Warmuth
Geschäftsleitung / General Manager