

N° 01-7311-7C0004\_A

Wir

We

Nous

## BARTEC GmbH,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

attestons sous notre seule responsabilité que le produit

**MODEX - Steuer- und Regel-Komponente**

**MODEX - control unit**

**Modex - Composants de commande et de régulation**

**Relais  
Kammrelais  
Leistungsrelais  
Freilaufdiode**

**Relay  
Cradle relay  
Power relay  
Freewheeling diode**

**Relais  
Relais à peigne  
Relais de puissance  
Diode roue libre**

**Typenbezeichnung :** 07-7311-6371/\*\*\*\*  
07-7311-63GF/\*\*\*\*  
07-7311-937\*/\*\*\*\*  
07-7311-938\*/\*\*\*\*  
07-7311-939\*/\*\*\*\*  
07-7311-977\*/\*\*\*\*

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden **Richtlinien (RL)** entspricht

to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following **directives (D)**

se référant à cette attestation correspond aux dispositions des **directives (D)** suivantes

**ATEX-Richtlinie  
94/9/EG**

**ATEX-Directive  
94/9/EC**

**ATEX-Directive  
94/9/CE**

**EMV-Richtlinie  
2004/108/EG**

**EMC-Directive  
2004/108/EC**

**CEM-Directive  
2004/108/CE**

und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt

and is in conformity with the following standards or other normative documents

et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous

EN 60079-0:2009

EN 60079-1:2007

EN 60079-7:2007

EN 61000-6-3:2007  
+A1:2011

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4:2007  
+A1:2011

Nº 01-7311-7C0004\_A

---


Kennzeichnung	Marking	Marquage
II 2 G Ex d e IIC Gb		
I M2 Ex d e I Mb		
Verfahren der EG- Baumusterprüfung / Benannte Stelle	Procedure of EC-Type Examination / Notified Body	Procédure d'examen CE de type / Organisme Notifié

PTB 97 ATEX 1068 U

0102 PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, D

**0044**

Bad Mergentheim, den 23.08.2013



ppa. Ewald Warmuth  
Geschäftsleitung / General Manager