

N° 01-7331-7C0007_A

Wir

We

Nous

BARTEC GmbH,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

attestons sous notre seule responsabilité que le produit

MODEX - Steuer- und Regel-Komponente

MODEX - control unit

Modex - Composants de commande et de régulation

Profibus-Interface –
8 x 4 bis 20 mA out

Profibus-Interface –
8 x 4 to 20 mA out

Profibus-Interface –
8 x 4 à 20 mA sortie ana

Profibus-Interface –
8 x Relais out

Profibus-Interface –
8 x Relay out

Profibus-Interface –
8 x Relais sortie contact sec

Typenbezeichnung : 07-7331-2306/1***
07-7331-2308/0***

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden **Richtlinien (RL)** entspricht

to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following **directives (D)**

se référant à cette attestation correspond aux dispositions des **directives (D)** suivantes

ATEX-Richtlinie
94/9/EG

ATEX-Directive
94/9/EC

ATEX-Directive
94/9/CE

EMV-Richtlinie
2004/108/EG

EMC-Directive
2004/108/EC

CEM-Directive
2004/108/CE

und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt

and is in conformity with the following standards or other normative documents

et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous

EN 60079-0:2009

EN 60079-1:2007

EN 60079-7:2007

EN 61000-6-4:2007 +
A1:2011

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007 +
A1:2011

N^o 01-7331-7C0007_A


Kennzeichnung	Marking	Marquage
II 2 G Ex d e IIC Gb		
I M2 Ex d e I Mb		
Verfahren der EG- Baumusterprüfung / Benannte Stelle	Procedure of EC-Type Examination / Notified Body	Procédure d'examen CE de type / Organisme Notifié

PTB 97 ATEX 1066 U

0102 PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, D

0044

Bad Mergentheim, den 26.08.2013



ppa. Ewald Warmuth
Geschäftsleitung / General Manager