



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-40090

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):

Светильники для аварийной сигнализации моделей: TNFCД, TNFAD, TNFCDM, TNFADM с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT4 X или 2ExdeIICT4 X; коробки моделей: TNCD с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6...T3/1Exdia/ib[ia/ib]IICT6...T3; TNBCD с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6...T3/1Exdia/ib[ia/ib]IICT6...T3; TNCC с маркировкой взрывозащиты 2ExedIICT6...T3/2Exeia/ib[ia/ib]IICT6...T3; TNCN с маркировкой взрывозащиты 2ExeIICT6...T3.

Код ОКП (ТН ВЭД): 34 6180, 34 3170 (8512 20 000 9, 8537 10 990 0).

Изготовитель (поставщик): фирма "Technor Safe Ex AS" (Норвегия).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификаты соответствия НАНИО "ЦСВЭ" № РОСС NO.ГБ05.В03052 от 04.05.2010 г. и № РОСС NO.ГБ05.В03051 от 05.04.2010 г.

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемого технических устройств требованиям промышленной безопасности Российской Федерации.
2. Применение поставляемых технических устройств на опасных производственных объектах, связанных с обращением взрывопожароопасных и (или) химически опасных веществ, в соответствии с условиями, ограничениями и требованиями технической документации.

Срок действия разрешения до 02.09.2015

Дата выдачи 02.09.2010

Заместитель руководителя
В.А. Красных



А В 063096