



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ PPC 00-049813

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Система удаленного ввода-вывода ANTARES Plus,
контрольно-соединительное оборудование ComEx Flex
и мобильные телефоны PEGASUS серий 7100, 7110ex, 7120ex
типов G7-C011-*Q**/****, 17-C111-*Q**/****, B7-C211-*Q**/****
во взрывозащищенном исполнении с комплектующим оборудованием.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1841, 31 4000, 66 7310 (9032 89 000 9,
8536 90 850 0, 8517 18 000 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "BARTEC GmbH" (Германия).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация,
сертификаты соответствия МЭС "Сертиум" № РОСС DE.ME92.B02833,
№ РОСС DE.ME92.B02834 и № РОСС DE.ME92.B02836 от 18.07.2012 г.,
протоколы № 181МЕ-2012 и № 182МЕ-2012 от 04.07.2012 г.,
№ 193МЕ-2012 от 09.07.2012 г.

Условия применения:

1. Разрешено применение в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли, и во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ и в соответствии с требованиями отраслевых норм, правил безопасности и рекомендациями изготовителя.
2. Внесение в конструкцию технических устройств изменений, не противоречащих требованиям промышленной безопасности, возможно в соответствии с проектно-конструкторской документацией изготовителя.

Срок действия разрешения до 17.01.2018

Дата выдачи 17.01.2013



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

А В 030304