



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304001165

认证委托人名称：博太科防爆设备（上海）有限公司  
 认证委托人地址：上海市闵行区浦江高科技园F区新骏环路188号7号楼101、401  
 生产者名称：BARTEC GmbH  
 生产者地址：Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany  
 生产企业名称：BARTEC GmbH  
 企业地址：Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany  
 产品名称：ComEx 操作柱  
 系列、规格、型号：07-351 系列  
 标准：GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.3-2010、  
 GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、GB 12476.5-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 **CNCA-C23-01:2019** 的要求，特发此证。  
 发证日期：2020年9月10日                      有效期至：2025年9月9日  
 首次发证日期：2020年9月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
 本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



**CERTIFICATE NO: 2020322304001165**

**APPLICANT:** BARTEC Explosion Proof Appliances (Shanghai) Co. Ltd  
**ADDRESS:** 101, 401, New Building 7, No. 188, Xinjun Ring Rd., Shanghai Pujiang Hi-Tech Park(Pu Dong Area), Minhang District, Shanghai China

**MANUFACTURER:** BARTEC GmbH  
**ADDRESS:** Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

**FACTORY:** BARTEC GmbH  
**ADDRESS:** Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

**PRODUCTNAME:** ComEx control and indicating device

**SERIES,SPECIFICATION,MODEL:** 07-351 Series

**STANDARDS:** GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.3-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、GB 12476.5-2013

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

**Valid from:**September 10, 2020

**Valid until:** September 9, 2025

**Date of original certification:**September 10, 2020

**The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.**

This certificate is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



APPROVAL:

Xu JianPing



**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**

<http://www.sitias.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304001165

## 附件


产品名称： ComEx操作柱

型号规格： 07-351 **a** - **b c d e f g h i j k l**，其中，  
**a** 代表壳体尺寸，可选代码为：1~6  
**b** 代表顶部引入装置规格，可选代码为：0~9  
**c** 代表底部引入装置规格，可选代码为：0~9  
**d, g, j** 代表操作单元，可选代码为：0, B, D, E, H, K, L, N, P, S, T  
**e, h, k** 代表操作单元补充代码，可选代码为：0~9  
**f, i, l** 代表模块种类，可选代码为，1, 2, 4, 5, 6, 7, R, G, Y, W, B, A  
 或  
**ghi, jkl** 代表测量设备，可选代码为：MM\*  
 或  
**def** 代表操作开关，可选代码为：G\*\*  
**ghi** 代表控制开关模块，可选代码为：A\*\*, B\*\*, C\*\*  
 或  
**d** 代表操作单元，可选代码为：0, B, D, E, H, K, L, N, P, S, T  
**e** 代表操作单元补充代码，可选代码为：0~9  
**ghi** 代表4极开关模块，可选代码为：PV\*\*

“\*”为与防爆无关数字。

防爆标志： Ex d e IIC T6 Gb / Ex d e ia IIC T6 Gb / Ex tD A21 IP6X T80°C

电气参数： 非本安型电气参数为额定绝缘电压690V，最高额定电压400V，最大额定电流20A。本安型产品输入参数为 $U_i=30V$ ， $I_i=150mA$ ， $P_i=1W$ ， $C_i=0\mu F$ ， $L_i=0mH$ 。

批准：



### 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司