



防爆合格证

证号: GYJ13.1197

由 BARTEC GmbH

制造的产品:

(地址: Max-Eyth Strasse 16, D-97980 Bad Mergentheim, Germany)

名称 PSBL伴热系统

型号规格 27-1580-a b 10/ c

防爆标志 Ex e II C T5 Gb DIP A21 T_A95°C IP65

产品标准 /

图样编号 21-1580-6101~6105、21-1580-6109~6111

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.3-2010、GB 12476.1-2000、标准, GB 19518.1-2004

特颁发此证。

本证书有效期: 2013年6月26日至2018年6月25日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 型号规格说明见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一三年六月二十六日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

National Supervision and Inspection Centre for
Explosion Protection and Safety of Instrumentation

(GYJ13.1197)

(Attachment I)

GYJ13.1197防爆合格证附件 I

由BARTEC GmbH生产的27-1580-**a** **b** 10 / **c** 系列PSBL伴热系统，经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站（NEPSI）检验，符合下列标准：

GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB19518.1-2004 爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第1部分：通用和试验要求

GB12476.1-2000 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求

产品防爆标志为 Ex eII C T5 Gb DIP A21 T_A95℃ IP65；防爆合格证号为 GYJ13.1197。

本次认可产品型号为27-1580-**a** **b** 10 / **c**，

其中**a**为输入电压代码，可为0或1；**b**为接线盒类型代码，可为1、2、3、9；**c**代表与防爆性能无关的参数。

一、产品使用注意事项

1. 产品使用环境温度范围为-50℃~+55℃。
2. 本产品各项电气参数详见产品使用说明书。
3. 产品在实际使用时，应严防伴热带的机械损伤，所有的连接应可靠、严实。
4. 安装现场不存在对产品外壳有腐蚀作用的气体。
5. 产品部件预留外接地，必须可靠接地。
6. 用户不得自行随意更换产品内部电气零部件。
7. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13-1997“爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB3836.16-2006“爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）”、GB/T19518.2-2004“爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第2部分：设计、安装和维护指南”、GB50257-1996“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”。



GB15577-2007“粉尘防爆安全规程”和GB12476.2-2006“可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节：电气设备的选择、安装和维护”的有关规定。

二、制造厂责任

1. 产品制造厂必须将上述使用注意事项纳入27-1580-**a b** 10 / **c** 系列PSBL伴热系统使用说明书；

2. 制造厂必须严格按照NEPSI认可的文件资料生产；

3. 产品铭牌中应至少包括下列内容：

a) NEPSI认可标志(见防爆合格证书)

b) 产品防爆标志

c) 防爆合格证号

d) 环境温度范围

e) 额定或工作电压

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

二〇一三年六月二十六日