

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)

№ 906

Свідоцтво, видане фірмі BARTEC GmbH (Німеччина), посвідчує, що виготовлені фірмою вироби:

паралельні нагрівальні кабелі HSB типу 07-5803-**** та
PSB типу 07-5801-****

є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки. На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.7, та їм присвоєне маркування вибухозахисту:



1Exell190°C X - нагрівальним кабелям HSB типу 07-5803-***A

1Exell240°C X - нагрівальним кабелям HSB типу 07-5803-***H

1ExellT5(T6) X- нагрівальним кабелям PSB

Паралельні нагрівальні кабелі HSB типу 07-5803-**** та PSB типу 07-5801-**** можуть бути рекомендовані для застосування на території України.

Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами використання", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до 1 грудня 2011 р.

Чинність свідоцтва продовжена до 14 березня 2017р. листом № 19-2/245

Керівник
ДВСЦ ВЕ

М.П.

від 14.03.2012р.

А.Є.Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою 2 аркуш(а).