

ДВСЦ ВЕ  
Державний  
випробувальний сертифікаційний  
центр вибухозахищеного та  
рудникового електрообладнання  
ДОНЕЦЬК

# СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання  
(електротехнічного пристрою)

## № 907

Свідоцтво, видане фірмі BARTEC GmbH (Німеччина), посвідчує, що виготовлені фірмою вироби:  
термометри опору PT-100Ex типу 27-71\*\*.\*3\*\*/\*\*\*\*

є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки. На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.3, та їм присвоєне маркування вибухозахисту:



**1ExsIIT6 X**

Термометри опору PT-100Ex типу 27-71\*\*.\*3\*\*/\*\*\*\* можуть бути рекомендовані для застосування на території України.

Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами використання", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до 1 грудня 2011 р.

Чинність свідоцтва продовжена до 14 березня 2017р. листом № 19-2/245 від 14.03.2012р.

Керівник  
ДВСЦ ВЕ



А.Є.Погорельський



В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою 2 викуш(а)