

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)

№ 908

Свідоцтво, видане фірмі BARTEC GmbH (Німеччина), посвідчує, що виготовлені фірмою вироби:
мінітермостати МТЕ типу 07-61*1-****/****

є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки. На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.6, ГОСТ 22782.7, та їм присвоєне маркування вибухозахисту:



1ExdellCT5(T6) або 1ExdllCT5(T6) X

Мінітермостати МТЕ типу 07-61*1-****/**** можуть бути рекомендовані для застосування на території України.

Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами використання", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до **1 грудня 2011 р.**

Чинність свідоцтва продовжена до **14 березня 2017р. листом № 19-2/245**

Керівник
ДВСЦ ВЕ



В цьому свідоцтві прономеровано і закріплено печаткою **2** аркуш(а)