

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахисного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахисність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)

№ 909

Свідоцтво, видане фірмі BARTEC GmbH, (Німеччина), посвідчує, що виготовлені фірмою вироби:
пости управління типу 07-351*-****/****/****

є вибухозахисними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки. На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахисність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.6, ГОСТ 22782.7, та їм присвоєне маркування вибухозахисту:



1ExedIICT6X

Пости управління типу 07-351*-****/****/**** можуть бути рекомендовані для застосування на території України.

Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами використання", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до 1 грудня 2011 р.

Чинність свідоцтва продовжена до 14 березня 2017р. листом № 19-2/245

Керівник
ДВСЦ ВЕ

М.П.

Від 14.03.2012р.
А.Є.Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою 2 аркуш(а)