

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання (електротехнічного пристрою)

№ 911

Свідоцтво, видане фірмі BARTEC GmbH (Німеччина), посвідчує, що виготовлені фірмою вироби:
вимикачі, що вбудовуються, типу 07-15*1-****/**** та
кінцеві вимикачі типу 07-2501-****/****

є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки. На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.6, та їм присвоєне маркування вибухозахисту:



1ExdIICT5(T6) X - вимикачам, що вбудовуються, типу 07-15*1-****/****
1ExdIICT6 X - кінцевим вимикачам типу 07-2501-****/****

Вимикачі, що вбудовуються, типу 07-15*1-****/**** та кінцеві вимикачі типу 07-2501-****/**** можуть бути рекомендовані для застосування на території України.
Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами використання", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до 1 грудня 2011 р.

Чинність свідоцтва продовжена до 14 березня 2017 р. листом № 19-2/245

Керівник
ДВСЦ ВЕ



від 14.03.2012р.
А.С.Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і закріплено печаткою 2 аркуш(а)