

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)

№ 912

Свідоцтво, видане фірмі BARTEC GmbH (Німеччина), посвідчує, що виготовлені фірмою вироби:

з'єднувальні та розгалужувальні коробки типів 07-5101-****/****,
07-5103-****/****, 07-5106-****/****, 07-5123-****/****, 07-5126-****/****

є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки. На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.7, та їм присвоєне маркування вибухозахисту:



1ExeII T5(T6) X

З'єднувальні та розгалужувальні коробки типів 07-5101-****/****,
07-5103-****/****, 07-5106-****/****, 07-5123-****/****, 07-5126-****/**** можуть бути рекомендовані для застосування на території України.
Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами використання", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до **1 грудня 2011 р.**

Чинність свідоцтва продовжена до **14 березня 2017р. листом № 19-2/245**
від **14.03.2012р.**

Керівник
ДВСЦ ВЕ



А.Є. Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою **2** аркуш(а)