



안전인증서

BARTEC VARNOST d.o.o.

Cesta 9 avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenia

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Junction box

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
07-5103(5,6,7)-****/****	Ex e ia/ib IIA, IIB or IIC, T6 or T5 Max. 1,100V, 500A, Cross Section 300mm ² (Ambient Temp. T6 : -55℃ ~ +40℃, T5 and Ex ia/ib IIC T6 : -55℃ ~ +55℃, Inspection window : -25℃ ~ +55℃)	09-AV4BO-0403X

인증기준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인증조건

· 'Cesta 9 avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenia'에서 생산하는 제품에 한함

· 사용조건: "깨끗하고 정전기가 대전되지 않는 환경에 설치할 것"

2009년 12월 22일

한국산업안전보건공단 이사장

