

제 2015-BO-0115 호



# 안 전 인 증 서

BARTEC VARNOST d.o.o.

Cesta 9 avgusta 59, 1410 zgorje ob savi Slovenija

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Aluminium Junction Box

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

07-5101-\*\*\*\*/\*\*\*\*

인증번호

15-AV4BO-0115

Ex e II T6 or T5

용량·등급 Max. 1,100V, Max. 500A, 300mm<sup>3</sup>, Size : 50mm(L)x64mm(W)x36mm(H) ~ 600mm(L)x310mm(W)x180mm(H), Tamb = -25℃ ~+40℃(T6, with window), -25℃ ~+55℃(T5 with window), -28℃ ~ +40℃(T6 without window), -25℃ ~+55℃(T5 without window), IP66, 표면저항 >10<sup>14</sup>Ω

## 인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

## 인 증 조 건

- Cesta 9 avgusta 59, 1410 zgorje ob savi Slovenija에서 생산되는 제품에 한함.
- 정전기 대전의 위험이 있으므로 청소시에는 젖은 형접으로 닦을 것.

2015년 03월 02일

한국산업안전보건공단 이사장

