



제2012-2454-81 호

안 전 인 증 서

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Strasse 16, D-97980 Bad Mergentheim Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Illuminated indicator module

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

07-335*-****/****

(Ex de IIC) / 12-KB4BO-0080U

인 증 기 준

고용노동부고시 제2010-36호

인 증 조 건

1. **제조공장**
본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
· 제조공장명 : BARTEC GmbH
· 소재지 : Max-Eyth-Strasse 16, D-97980 Bad Mergentheim Germany
2. **제품개요**
· 제품정격 : 12 ~ 250 VAC, 12 ~ 60 VDC, 50/60Hz,
3. **인증범위** : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함
4. **안전한 사용을 위한 조건**
· 사용주위온도 : -55℃~+60℃(Ue ≤ 26.4V)
· This modules can be used in temperature class T6 atmospheres.
The flameproof enclosure are designed for a maximum operating temperature of 85℃
5. **인증(변경)사항** : 없음
6. **그 밖의 사항** : 사용설명서 참조

2012년 2월 29일

한국산업기술시험원장

